

NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
4401 Nyíregyháza, Tó u. 5. ■ Pf.: 290. ■ Tel.: (42) 523-600, Fax: (42) 523-610 ■ www.nyirsegviz.hu ■ nyirsegviz@mail.nyirsegviz.hu

Címzett:	BARTHERV Bt	Tárgy:	Üzemeltetői hozzájárulás
Irányítószám:	4400	Dátum:	2017.11.09
	Postafiók:	Iktatószám:	32029-2017
Cím:	Nyíregyháza	Ügyműveztő:	Nagy Zoltán
Utca:	Dózsa György utca	Melléklet:	
Hátszám:	4-6.		

Tisztelt Cím!

A Nyíregyháza Benczur tér és Bessenyei tér rekonstrukciójához kapcsolódó víziközmű ellátás tárgyában e-közmű rendszeren benyújtott engedélyes tervet köszönettel vettük, üzemeltetői hozzájárulásunkat az alábbiakban adjuk meg:

Benczur téri vízgépészeti akna: A tervezett bekötővezeték befogadója a helyszínrajzon feltüntetett szennyvíz tisztítóakna, melynek szintadatai: **107,65/106,27 m.B.f**, mely adatot a helyszínen ellenőrizni kell.


Benczur téri nyilvános WC: A tervezett bekötővezeték befogadója a helyszínrajzon feltüntetett szennyvíz tisztítóakna, melynek szintadatai: **107,09 /106,18 m.B.f**, mely adatot a helyszínen ellenőrizni kell.

A tervezett bekötővezetékek D 200 átmérőjű, legalább SN 8 kN/m² gyűrűmerevségű, tömör, homogén falszerkezetű KGPVC cső kell, hogy legyenek. A bekötővezetékre iránytörésnél, D 400 KGAL tisztítóidomot kérünk beépíteni. Aknafal áttörésnél KGFP aknabekötő idomot kérünk beépíteni.


A befogadóra történő rákötésnél a kivitelezés megkezdése előtt szakfelügyelet megrendelése szükséges Központi Ügyfélszolgálatunknál (Cím: Nyíregyháza, Vay Á. krt. 4-6 sz. 3. em. Tel:42/523-623).

Az építmény csatornahálózatát úgy kell kialakítani, hogy az építménybe szennyvíz visszaáramlás ne keletkezhesen. **(OTÉK. 77. §. 1 bek.)** Üzemeltetésre csak a bekötővezeték közterületi szakaszát vesszük át

Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét.


TÓTH GYÖRGY

nyíregyházi szennyvízüzem üzemvezető


SIPOS TAMÁS

szennyvíz műszaki irodavezető