

EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mai napon **Vezérszál Kft**

képviselője felkereste a **NYÍRSÉGVÍZ ZRt. Vízellátási/Csatornázási ágazatát a Nyíregyháza Bessenyei tér térvilágítási hálózat**

tárgyában, előzetes egyeztetés céljából.

Egyeztető: Nagy Zoltán

az ágazat képviselője az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt megjelentet a tárgyi létesítmény kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges tudnivalókról:

A tervezett létesítmény Társaságunk kezelésében lévő szennyvíz közcsatornát érint. Az érvényben lévő szabványok és előírások betartandók. Szennyvízvezeték keresztezésekor és annak 2 m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető.

A kivitelezéshez kérjük műszaki szakfelügyelet megrendelését Ágazatunk Műszaki Irodájától.

Fentiek figyelembevételével a tervezett megoldás ellen kifogást nem emelünk.

Jelen eljárás időbeli terjedelme, sem a terv jelenlegi kidolgozottsága nem ad módot a szabványok betartásának üzemeltető általi ellenőrzésére.

A nyomvonalak, objektumok helyének a megadása szakági térkép alapján történt mely a valóságnak pontosan/~~feltétele~~¹ felel meg.

Felhívjuk a tervező figyelmét a kiviteli terv készítése során az ide vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek, valamint rendeletek betartásának fontosságára.

A nem szabályozott kérdésekben a mellékelten átadott, társaságunknál alkalmazott követelményrendszert figyelembe véve kell a tervet elkészíteni.

A tervkészítés során további egyeztetést **nem kérünk**

Nyíregyháza 2017. november 9.

.....

tervező

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Csatornázási Ágazat

Műszaki Iroda

4401 Nyíregyháza, Westsik V. u. 1.

Tel.: 42/430-006/143 mell.

.....

üzemeltető