

TERVEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Terv megnevezése: Nyíregyháza, Bessenyei és Benczúr terek díszvilágítása

Munkaszám: VS-97

Jelen vannak: kérelmező részéről: Vezérszál Kft. Angyal András
egyeztető részéről: Nyírtávhő Kft. Kiss Zoltán

A kérelmező által bemutatott helyszínrajzot (tervet) a szakági helyszínrajzainak alapján egyeztettük.


A kezelésünkben lévő **primer és szekunder távfűtési hálózat, távfelügyeleti jelátviteli kábelek** a terven feltüntetett nyomvonalon haladnak, a tervezési munka a fent említett törzsszámon feltüntetett távfűtési hálózatot és jelátviteli kábeleket érinti.

Egyeztető a bemutatott tervek átvizsgálását követően észrevételeit az alábbiakban teszi meg:

A terven feltüntetett távfűtési vezeték közvetlen közelében csak kézi földmunka végezhető szakfelügyelet jelenlétében. **A szakfelügyeletet a Nyírtávhő Kft. Műszaki osztályától kell megrendelni a kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 48 órával.** Műszaki osztály elérhetősége: 4400 Nyíregyháza, Népkert u. 12., telefon: (+36/42) 314-433.

Nyíregyháza, 2017. november 07.

NYÍRTÁVHŐ Kft.
Nyíregyháza,
Népkert u. 12.


.....
egyeztető