

EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mai napon **Sándor Tamás az S-TÉR Kft.**

képviselője felkereste a **NYÍRSÉGVÍZ Zrt. ~~Vízellátási~~/Csatornázási ágazatát** a **Nyíregyháza Bessenyei tér és Benczúr tér közterületi zöldfelület fejlesztés**

tárgyában, előzetes egyeztetés céljából.

Egyeztető: Kötél István

az ágazat képviselője az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt megjelentet a tárgyi létesítmény kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges tudnivalókról:

A tervezett létesítmény Társaságunk kezelésében lévő szennyvíz közcsatornát érint. Az érvényben lévő szabványok és előírások betartandók. Szennyvízvezeték keresztezésekor és annak 2 m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető.

A kivitelezéshez kérjük műszaki szakfelügyelet megrendelését Ágazatunk Műszaki Irodájától.

Fentiek figyelembevételével a tervezett megoldás ellen kifogást nem emelünk.

Jelen eljárás időbeli terjedelme, sem a terv jelenlegi kidolgozottsága nem ad módot a szabványok betartásának üzemeltető általi ellenőrzésére.

A nyomvonalak, objektumok helyének a megadása szakági térkép alapján történt mely a valóságnak pontosan/¹~~feltételeesen~~ felel meg.

Felhívjuk a tervező figyelmét a kiviteli terv készítése során az ide vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek, valamint rendeletek betartásának fontosságára.

A nem szabályozott kérdésekben a mellékeltlen átadott, társaságunknál alkalmazott követelményrendszert figyelembe véve kell a tervet elkészíteni.

A tervkészítés során további egyeztetést **kérünk**.


Az elkészült kiviteli tervekből az üzemeltetői szakvélemény megkéréséhez ill. kiadásához a tervdokumentációt szíveskedjenek ágazatunknak megküldeni.

Nyíregyháza 2017. év 09. hónap 14. nap

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Csatornázási Ágazat
Műszaki Iroda

4401 Nyíregyháza, Westsik V. u. 1.
Tel.: 42/430-006/143 mell.



.....
tervező

.....
üzemeltető