

NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
4401 Nyíregyháza, Tó u. 5. ■ Pf.: 290. ■ Tel.: (42) 523-600, Fax: (42) 523-610 ■ www.nyirsegviz.hu ■ nyirsegviz@mail.nyirsegviz.hu

Címzett:	BARTHERV Bt.	Tárgy:	Üzemeltetői nyilatkozat
Irányítószám:	4400	Dátum:	2017. 11. 13.
Cím:	Nyíregyháza	Iktatószám:	32286-2017
Utca:	Dózsa György utca	Ügyintéző:	Törköly Tamás
Házszám:	4-6.	Melléklet:	

Tisztelt Címzett!

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) megbízásából elkészített környezetrendezési kiviteli tervet, ami a Nyíregyháza 6177/1, 6177/2 és 6038 hrsz-ú ingatlanokon található Benczúr tér és Bessenyei tér rekonstrukciójával kapcsolatosan készült köszönettel vettük. A vízellátási ágazat részéről a tervvel kapcsolatos üzemeltetői nyilatkozatunkat az alábbiak szerint adjuk meg:

Társaságunkhoz eljuttatott tervek szerint Nyíregyháza Benczúr téren megvalósítani tervezett ivókút és közösségi illemhely, illetve a Nyíregyháza Bessenyei téren kiépítendő ivókút vízellátása a téren található DN110 átmérőjű ac anyagú gerincvezetésekről megoldható. Mindkét helyen a tervezett bekötővezeték D63 átmérőjű KPE anyagú. A bekötővezetékhez 1-1 darab 500-as átmérőjű előre gyártott műanyag aknát terveztek. Az új, 10 bar nyomásfokozatú bekötővezeték tervezett vízszintes nyomvonalvezetését és az új vízóra aknák kialakítási módját nem kifogásoljuk.

A beépítésre kerülő szerelvények, és öntvény idomok anyagminősége minimum GGG 40 jelölésű legyen.

Az ivóvíz bekötővezetékét PN 10 bar nyomásfokozatú PE SDR 17 anyagminőségű csőből kérjük, terv szerint kivitelezni.

A vízmérőaknában a szerelvényeket az MSZ 22115:2002 szabvány előírásai szerint kérjük elhelyezni, beépíteni. Mivel a vízóraaknák közterületen lesznek, ezért azok fedlapjait, terhelhető és zárható kivitelben kell elkészíteni. A vízmérőakna fedlapját hőszigeteléssel kérjük ellátni. A vízóraaknában elhelyezett vízmérőnek „C” osztályúnak kell lenni.

A kivitelezés során az MSZ 7487-2:1980 szabvány védőtávolságokra vonatkozó előírásait kérjük betartani.

A vízgerinc vezeték nyomvonalát közmű kutatóórokcal fel kell tární. Kérjük figyelembe venni, hogy a vízvezeték felett minimálisan 1,2 m földtakarást kell biztosítani.

Az ivóvíz bekötővezeték kivitelezését a forgalomszabályozás, útbontás-helyreállítás, földmunka, dúcolás kivételével, valamint a bekötővezeték előre kötését és a régi bekötővezeték szanálását csak Társaságunk szakemberei végezhetik.

A fentiek figyelembe vételével a Nyíregyházi 6177/1, 6177/2 és 6038 hrsz-ú ingatlanokon található Benczúr és Bessenyei tér vízellátását, biztosító bekötővezeték, szennyvíz és csapadékvíz elvezetésének engedélyezéséhez, valamint a terv szerinti kivitelezéshez hozzájárulunk.

SULYOK BÉLA
vízellátási műszaki vezető

ERDEI GÁBOR
vízellátási műszaki irodavezető