

EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mai naponAngyal András..... (név)

.....VEZÉRSZÁL Kft.....(cég)

képviselétében megkereste a **NYÍRSÉGVÍZ Zrt, Vízellátási ágazatát¹** a Nyíregyháza **Bessenyei és Benczúr terek díszkivilágításának** tervezése tárgyában, előzetes egyeztetés céljából.

Az ágazat képviselője az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt egyeztetést kérőt a tárgyi létesítmény kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges tudnivalókról:

A tervezett lámpák helyei kezelésiünkben lévő ivóvízhálózat mellett halad. A tervezett lámpák elhelyezésénél minimum az MSZ 7487 szabvány szerinti védőtávolságok betartását írjuk elő. Azokon a helyekre, ahol a nyomvonal megközelíti az üzemelő ivóvíz vezetéket az építés idejére írásban kérünk szakfelügyeletet megrendelni. Az ivóvíz gerinc és bekötővezetékek nyomvonalát a kivitelezés megkezdése előtt a helyszínen egyeztetni kell nyomvonalbejárás során és a megközelítéstől függően fel kell tární. A munkaterület átadásra meg kell hívni Részvénytársaságunk képviselőjét. Szakfelügyeletet a nyirsegviz@nyirsegviz.hu email címen lehet megrendelni, megkérni.

A tervezett terek díszkivilágításának engedélyezéséhez és kivitelezéséhez hozzájárulunk

Jelen eljárás időbeli terjedelme, sem a terv jelenlegi kidolgozottsága nem ad módot a szabványok betartásának üzemeltető általi ellenőrzésére.

A nyomvonalak, objektumok helyének a megadása szakági térkép alapján történt mely a valóságnak pontosan/feltételesen¹ felel meg.

Felhívjuk a tervező figyelmét a kiviteli terv készítése során az ide vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek, valamint rendeletek betartásának fontosságára.

A nem szabályozott kérdésekben a mellékelt átadott, társaságunknál alkalmazott követelmény rendszert figyelembe véve kell a tervet elkészíteni.

A tervkészítés során további egyeztetést **nem kérünk¹**

Nyíregyháza 2017 év 11 hónap 09 nap

.....

tervező

¹nem kívánt rész törlendő

NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége
Víz és Csatornázó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Vízellátási Műszaki Iroda
5200 Nyíregyháza, 76 u. 5.
Gábor László

üzemeltető