

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELET NYOMÁN
A 275/2013 (VII.16.) KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:	81230		
2. Termék megnevezése	POLYLACK W		
3. Az építési termék rendeltetése:	TŰZGÁTLÓ FESTÉK ACÉLSZERKEZET VÉDELMÉRE		
4. A gyártó neve, címe:	DUNAMENTI TŰZVÉDELEM ZRT. 2131 GÖD, NEMESKÉRI KISS MIKLÓS U. 39.		
5. A termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer	(1) RENDSZER		
6. Az építési termék megfelelőségét tanúsító szerv neve és akkreditációs száma	ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT H-1113 Budapest, Diószegi út 37. NAT-1-1110/2010	NMÉ A-78/2015 20-CPR-9-(C-51/2012)	
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény			
Alapvető tulajdonság	Mértékegység	Mért adat	Harmonizált műszaki előírás
Tűzállóság –határérték (500 °C-on)	perc	R15, R20, R30, R45, R60	MSZ EN 13381-8:2010
–tartomány	m ⁻¹	U/A 58 -388	
–rétegvastagság	mm	0,236 – 1,886	
viszkozitás	rpm	20000±20%	MSZ EN ISO 2884-2
nem illóanyag tartalom	m/m%	68±2	MSZ EN ISO 3251
sűrűség	g/cm ³	1,34±0,06	MSZ EN ISO 2811-1
VOC	g/l	--	
tapadó szilárdság	N/mm ²	min. 0,8	MSZ EN ISO 4624:2003
8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.			

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Sebestyén Tibor
ügyvezető igazgató

Göd, 2015. április 25.

Dunamenti Tűzvédelem Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság

2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 39. – Telefon: +36 27 345-217 – Fax: +36 27 345-074 – e-mail: godcenter@dunamenti.hu
Kereskedelmi iroda: 1149 Budapest, Pósa Lajos u. 16. – Tel.: (+36) 1 221-5574, Fax: (+36) 1 221-8092 – e-mail: budapestoffice@dunamenti.hu
IBAN HU 26 1020 1006 5024 6269 0000 0000 – Adószám: 13303482-2-13 – EU közösségi adószám: HU 13303482
Internet: www.dunamenti.hu,

