



Gépész Mérnöki Kft.

Karcag

Móricz Zs. u. 53.

5300

Ikt. szám: **9-175/2/2017**

E-közmű: **108974571**

Tárgy: **KEZELŐI NYILATKOZAT**

Nyíregyháza, Bocskai u. 16. sz. meglévő
ingatlan átalakítása, átépítése –
Szolgáltató ház kialakítása - csapadékvíz
elvezetés - hiánypótlás

Előadó: **Peikert Krisztián**

Tervszám: 286/1/2017

Rajzszám: CSK-01.0; CSK-02.0; CSK-03.0

Kérelmező a közmű üzemeltető képviselőjének a mai napon bemutatta tárgyi építés helyszínrajzát, amit jelenlétében és közreműködésével leegyeztettünk. A kezelésünkben lévő csapadékvíz hálózat a feltüntetett nyomvonalon halad, amit a tervezett létesítmény

ÉRINT, NEM ÉRINT.

Az Iroda képviselőjének tájékoztatása a tárgyi létesítmény tervezésével kapcsolatos tudnivalókról:

A NYÍRVV Nonprofit Kft.-hez benyújtott dokumentációban szereplő, tárgyban nevezett tervezett létesítménnyel kapcsolatosan az alábbiakat nyilatkozzuk.

A korábbiakban 9-175/2017 ikt. számon kiadott hiánypótlási felhívásban rögzített tervmódosítások az előzetesen leírtak szerint a bemutatott tervdokumentációra át lettek vezetve.

A Bocskai utca felőli homlokzat függőeresz csatornáinak közvetlen csapadékvíz rendszerbe való bekötéséhez hozzájárulunk.

A belső udvari ereszcatornák Wawin Q-BIC rendszerű szikkasztó tározón keresztül túlfolyóval történő bekötéséhez a Kálmán utcában meglévő zárt csapadékvíz rendszerre hozzájárulunk.

A belső területen kialakítandó parkolók vízáteresztő gyeprács burkolattal épülnek meg.

A belső felületekről összegyűjtött csapadékvíz csak akkor vezethető be a közterületi zárt rendszerbe vagy átmeneti tározóba, ha a vízminőségi paraméterei megfelelnek a 220/2004. (VII.21.) Kormányrendeletben foglalt határértékeknek.

Nyilatkozatunkat a 18/2006. (VI.1.) KGY. 10.§. (4) rendeletben foglaltak szerint adtuk ki.

Felhívjuk a tervező figyelmét a kiviteli terv készítése során az ide vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek valamint rendeletek betartására.

A szakfelügyelet biztosítását, a kivitelezés megkezdésének idejét, a **NYÍRVV Nonprofit Kft. Közterület-kezelési és Közlekedési Irodájánál** kérjük írásban bejelenteni. Amennyiben burkolat bontás válik szükségessé a terv kivitelezésekor, a kivitelezőnek burkolatbontási engedélyt kell kérnie az út kezelőjétől.

Szakfelügyelet hiányában, a csapadékvíz hálózatban okozott kárért a kivitelező a felelős.

Nyíregyháza, 2017. december 5.

NYÍRVV Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.

– 7 –

Ignéczi Csabáné

ügyvezető

