



A beltéri egységek pontos helyét a bérővel való egyeztetés után lehet meghatározni.

4 db.
AERMEC SK260W
Beltéri egység
Q_{TH}=2,6 kW
P=2,75kW (~1x230 V)

FÖLDSZINT PADLÓVONAL
+0,00= +109,50 mBf

Módosítás	Dátum	Készítette	Megjegyzés
NYÍREGYHÁZA, SZOLGÁLTATÓ HÁZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERV 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 16 sz. Hrsz.:76/1			GÉPÉSZ Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft. 5300 Karcag, Móricz Zs. u. 53 sz. tel.: 59/503-010, 70/9325-304 Fax: 59/503-009 e-mail: kocsisj@gepeszmermeki.hu
Megrendelő: Nyíregyháza Megyei Jogú Város H-4400, Nyíregyháza, Kossuth tér 1 sz.			
Beruházó: Nyíregyháza Megyei Jogú Város H-4400, Nyíregyháza, Kossuth tér 1 sz.			Tervtípus: Kiviteli Munkaszám: 286/1/2017
Tárgy: MAGASFÖLDSZINT Alaprajz		Vezető Tervező: Kocsis János G-T-16-0219, GO-T-16-0219 5300 Karcag, Móricz Zs. u. 53 sz.	Szerkesztő: Szabó Péter 5300 Karcag, Virág u. 5 sz.
Tervező: Kocsis János G-T-16-0219, GO-T-16-0219 5300 Karcag, Móricz Zs. u. 53 sz.		Rajzoló: Szabó Péter 5300 Karcag, Virág u. 5 sz.	Szakág: KLIMATIZÁLÁS Rajzszám: KG-02.0
		Dátum: 2017.10.	Méretarány: 1 : 50

Ezen terv a GÉPÉSZ Mérnöki Kft. szellemi terméke, amely szerzői jogvédelem alatt áll