



Csatlakozik a padlástérben található HOVAL HomeVent® comfort FR (500) lakásszellőztetőhöz, további kiépítés a bérlő igényei szerint.

DN200 levegő elszívás álmennyezetig kiépítve

DN200 levegő bevezetés álmennyezetig kiépítve

006 kiadható helyiség álpadló 87.76 m²

ELS-GAP (H00008127)  
falonkívüli ventilátorház  
ELS-ZS (H00008186)  
második helység csatlakozó  
ELS-V (H00008135)  
Ventilátor 100/60 m³/h

1 db HOVAL TopFGas classic 24 7-24 kW kondenzációs gázkazán

FÖLDSZINT PADLÓVONAL  
+0,00= +109,50 mBf

A WC-k nyílászárói nem légmentesen záródnak!

Módosítás	Dátum	Készítette	Megjegyzés
<b>NYÍREGYHÁZA, SZOLGÁLTATÓ HÁZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERV</b> 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 16 sz. Hrsz.:76/1			
Megrendelő: Nyíregyháza Megyei Jogú Város H-4400, Nyíregyháza, Kossuth tér 1 sz.			
Beruházó: Nyíregyháza Megyei Jogú Város H-4400, Nyíregyháza, Kossuth tér 1 sz.			<b>5300 Karcag, Móricz Zs. u. 53 sz.</b> tel.: 59/503-010, 70/9325-304 Fax: 59/503-009 e-mail: kocsisj@gepeszmernok.hu
Tárgy: <b>FÖLDSZINT Alaprajz</b>			Tervtípus: Kiviteli Munkaszám: 286/1/2017
Vezető Tervező: Kocsis János G-T-16-0219, GO-T-16-0219 5300 Karcag, Móricz Zs. u. 53 sz.		Szerkesztő: Szabó Péter 5300 Karcag, Virág u. 5 sz.	Szakág: SZELLŐZÉS Rajzszám: <b>SZEG-01.0</b>
Tervező: Kocsis János G-T-16-0219, GO-T-16-0219 5300 Karcag, Móricz Zs. u. 53 sz.		Rajzoló: Szabó Péter 5300 Karcag, Virág u. 5 sz.	Dátum: 2017.10. Méretarány: 1 : 50

Ezen terv a GÉPÉSZ Mérnöki Kft. szellemi terméke, amely szerzői jogvédelem alatt áll