



TIGÁZ-DSO Földgázelosztó  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.  
[www.tigazdsos.hu](http://www.tigazdsos.hu)  
**Hálózatfejlesztés**  
Tervefelülvizsgálói csoport  
4401 Nyíregyháza, Pf: 450.  
Telefon: +36 42 597-500  
Ügyintéző: Filep Tivadar  
MVK. Nyilv.sz.: G-T / G-OT / G-SZ - 15-0494

**Gépész Nérnöki Kft.**  
**Karcag Móricz Zs. U. 53.**  
**5300.**

Település	utca	hsz.	hrsz.	fogyasztási hely	nyilvántartási sz.
Nyíregyháza	Bocskai	16	0	Szolgáltató Ház	3512./2017./NY
alatti ingatlan gázellátásának kiviteli tervdokumentációjáról:					ÜP: 92071391

### **FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES NYILATKOZATA**

**Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés tervdokumentációjáról**

Tervező: **Kocsis János**  
Tervezői nyilvántartás, engedély száma: **GT-16-0219**

A 105325004 iktatószámmon érkeztetett, csatlakozó vezeték, fogyasztói berendezés létesítése\*, bővítése\*, átalakítása\*, bontása\* tárgyában felülvizsgálata benyújtott tervdokumentációt a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és a végrehajtását szabályozó 19/2009. (I.30.) Kormány Rendelet szerint felülvizsgáltuk, mely az alábbi észrevételekkel:

### **Kivitelezésre alkalmas**

**Észrevételek:**

- Nyilatkozatunk csak a hátoldalon mellékelt „Általános Tájékoztató” című (Azonosító: TIGÁZ-DSO Kft. 0702\_01\_DF\_B\_2014\_M-03) nyomtatvánnyal együtt érvényes.
- Tervefelülvizsgálatunk díja: **díjmentes**

**Figyelemfelhívás:**  
2016.07.01-ét követően egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztóknál – a típusengedély megszerzésének időpontjától függetlenül – nem vehető használatban olyan, a rendelet hatálya alá tartozó fűtő és vízmelegítő berendezés, amely a 813/2013/EU és 814/2013/EU biztontsági rendeletben foglalt szezonális helységrűtési hatásfókra, vízmelegítési hatásfókra, hangteljesítményszintre vonatkozó előírásoknak nem felel meg.

Nyíregyháza, 2017.12.12



Üdvözlettel:  
**TIGÁZ-DSO Kft.**

Hálózatfejlesztés  
Tervefelülvizsgálói csoport  
4401 Nyíregyháza, Pf. 450  
**Tigaz DSO Kft.**  
Hálózatfejlesztés  
Tervefelülvizsgálói csoport  
Filep Tivadar

Benyújtott minden felülvizsgált. terv.

Címzett

Tervefelülvizsgáló (Pályázati felhívás alapján)



213039702

TIGÁZ-DSO Kft.

Cg. 09-09-013493

Céginformáció: Debreceni Törvényszék

**Általános tájékoztató „Kivitelezésre alkalmas” csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés tervének földgázelosztói engedélyes nyilatkozatához**

1. A tervezett létesítmény a földgázelosztói engedélyes nyilatkozatának kézhezvételét követően, annak érvényességi idején belül megépíthető.
  2. A kivitelezés során be kell tartani a vonatkozó szabványokat, előírásokat, különös tekintettel a TIGÁZ-DSO Kft. TT 4000 számon kiadott technológiai utasítását és a kiadott nyilatkozatunkban leírtakat.
  3. A megépített csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés műszaki átvételét írásban kell megrendelni a TIGÁZ-DSO Kft. területileg illetékes Területi Üzemeltetési egység Műszaki csoportjánál, vagy az ügyfélszolgálaton a **2201\_10\_DU\_01 (TT 4000)** utasítás szerinti **szerelési nyilatkozat** benyújtásával. A műszaki átvételt követő nyomáspróbát a TIGÁZ-DSO Kft. képviselőjének jelenlétében kell lefolytatni.
  4. Kéménybe kötött, vagy vizsgálatra kötelezett gázfogyasztó készülék esetén, a területileg illetékes, jogosult Kéményseprő Szakszolgáltató szakvéleményét a műszaki átvétel időpontját megelőzően be kell szerezni.
  5. Gázfogyasztó készülékek légellátásában közvetlenül vagy közvetve részt vevő nyílászárók jellegének időközbeni megváltozása (nem fokozott légzárásúról fokozottra), valamint a beépített légbeeresztők és szellőzők eltakarása vagy működésüknek befolyásolása veszélyezteti a készülékek biztonságos üzemét, ezért tilos és életveszélyes! A légbeeresztők és szellőzők gyártó vagy tervező által előírt időszakos karbantartása a fogyasztó feladata és kötelessége!
- Kéménybe kötött nyitott égésterű gázkészülékek esetén a gázfogyasztó készülékkel légtér kapcsolásban álló helyiségek esetén **elszívósos (depressziós), szellőzést, pl. páraelszívót, használni tilos és életveszélyes!**
- Felhívjuk figyelmüket, hogy** amennyiben a későbbiek során olyan építészeti, és épületgépeszeti berendezéseket kívánnak beépíteni melyek alapvetően megváltoztatják a légellátási feltételeket (kandalló, központi porszívó, páraelszívó, szellőző ventilátor) azt csak **szaktervezővel** való egyeztetést követően **engedélyes kiviteli terv alapján** valósíthatják meg.
6. Felhívjuk a T. Fogyasztó, Beruházó figyelmét, hogy a gázszolgáltató felülvizsgáló tevékenysége nem érinti a tervező és kivitelező jogszabály szerinti felelősségét, valamint nem mentesíti az építetöt az egyéb hatósági és jogszabályokban rögzített engedélyek beszerzése alól.
  7. A csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés létesítéséhez szükséges hatósági engedélyek és polgári jogi hozzájárulások beszerzése, az abban előírtak betartása az ingatlan tulajdonos kötelessége.
  8. A kiadott alkalmassági nyilatkozatunk és az engedélyes kiviteli terv a tervfelülvizsgálat dátumától számított 2 évig érvényes, amennyiben egyéb hatóság ettől kevesebbet ír elő azt kell figyelembe venni. Ezen időtartamon belül a létesítmény megvalósítható. Az érvényesség lejártá után újbóli felülvizsgálat szükséges.
  9. Kérjük T. Címzettet, hogy a kiviteli terv és az alkalmassági nyilatkozatunk tartalmát ismertesse a beruházóval, ill. kivitelezővel.
    - Az egyetemes szolgáltatásra jogosultak esetében a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítésére vonatkozó kiviteli tervének tervfelülvizsgálata díjmentes.
    - Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult 20 m<sup>3</sup>/h feletti névleges (össz.) mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók esetében a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítésére vonatkozó kiviteli tervének tervfelülvizsgálata ugyancsak díjmentes. Amennyiben a tervdokumentáció nem kerül elfogadásra a harmadik alkalommal történő tervfelülvizsgálat díja kiszámításra kerül a ráfordított idő arányában (minimális díjtétel: 1 óra).