

**NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**  
4401 Nyíregyháza, Tó u. 5. ■ Pf.: 290. ■ Tel.: (42) 523-600, Fax: (42) 523-610 ■ [www.nyirsegviz.hu](http://www.nyirsegviz.hu) ■ [nyirsegviz@mail.nyirsegviz.hu](mailto:nyirsegviz@mail.nyirsegviz.hu)

|               |                             |             |                                |
|---------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
| Címzett:      | <b>Gépész Mérnöki KFT.</b>  | Tárgy:      | <b>Üzemeltetői nyilatkozat</b> |
| Irányítószám: | <b>5300</b>                 | Dátum:      | <b>2018.01.10.</b>             |
| Cím:          | <b>Karcag -</b>             | Iktatószám: | <b>941-2018</b>                |
| Ulica:        | <b>Móricz Zsigmond utca</b> | Ügyintéző:  | <b>Törköly Tamás</b>           |
| Házszám:      | <b>53.</b>                  | Melléklet:  |                                |

## Tisztelt Címzett!

A Nyíregyháza, Bocskai u. 16. szám alatt (76/1 hrsz.) megvalósuló szolgáltatóház csapadékvíz elvezetésének kiviteli tervét köszönettel vettük. A szolgáltatóház beruházója Nyíregyháza Megyei Jogú Önkormányzat (4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1.). Mivel az ingatlan csapadékvíz elvezető rendszere Nyíregyháza Kálmán utcán csatlakozik a meglévő városi csapadékvíz elvezető rendszeréhez, és a csatlakozás előtti vezetékszakaszon érinti (keresztezi) Társaságunk kezelésében lévő ivóvíz gerincvezetékét. Ezért, társaságunk vízellátási ágazata a tervvel kapcsolatosan az alábbi nyilatkozatot adja:

- Az újonnan kialakítandó csapadékvíz elvezető csatorna, és a Kálmán utcában található ivóvíz nyomóvezeték keresztezésénél az ivóvíz gerincvezeték nyomvonaláról, magassági és vízszintes vonalvezetéséről pontos nyilvántartással nem rendelkezünk, ezért a kivitelezés során a vezeték nyomvonalát közmű kutatóárokkaival, szakfelügyeletünk mellett fel kell tární. A csapadékvíz csatorna és hozzá tartozó műtárgyak építése során kérjük az MSZ 7487 szabvány szerinti védőtávolságokat betartani. Az ivóvízvezeték közvetlen környezetében a földmunka csak kézzel végezhető. Azokon a helyeken ahol az új csapadékvíz elvezető rendszer műtárgyai 1,2 m-nél jobban megközelíti a vízvezetékét, annak magassági helyzetének ismeretében kell a vízvezeték lesüllyesztéséről, vagy áthelyezéséről dönteni. A vezeték kiváltáshoz szükséges terveket kérjük Társaságunk vízellátási műszaki irodájához jóváhagyás végett benyújtani.

- Az ivóvíz gerincvezeték nyomvonalát a kivitelezés megkezdése előtt a helyszínen egyeztetni kell nyomvonalbejárás során. Azokra a helyeken ahol a nyomvonal keresztezi az üzemelő ivóvízvezetékét az építés csak Társaságunktól megrendelt szakfelügyelet mellett végezhető.

- A kivitelezéskor a vízvezeték felett az esetleges műszaki meghibásodások elkerülése érdekében, valamint fagyvédelem miatt minimálisan 1,2 m földtakarást kell biztosítani.

- Az új csapadékvíz elvezető rendszer műtárgyai útjába eső szerelvények esetleges áthelyezését, szintbe helyezését és azon vezetékszakaszok kiváltását, ahol arról döntés született, társaságunktól kell írásban megrendelni. A kivitelezés során felvetődő kérdések tisztázása érdekében társaságunktól a 06-42/523-610 fax számon, vagy [nyirsegviz@mail.nyirsegviz.hu](mailto:nyirsegviz@mail.nyirsegviz.hu) elektronikus címen lehet szakfelügyeletet kérni.

A Nyíregyháza, Bocskai u. 16. szám alatti szolgáltató ház csapadékvíz elvezetésének engedélyezéséhez társaságunk vízellátási ágazata részéről hozzájárulunk, valamint a kivitelezés megkezdését a fentiekben leírtak betartása esetén nem kifogásoljuk.

**SULYOK BELA**  
vízellátási műszaki vezető

**ERDEI GÁBOR**  
vízellátási műszaki irodavezető

**NYÍRSÉGVÍZ**  
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Nyíregyháza