

Címzett:	Gépész Mérnöki KFT.	Tárgy:	Üzemeltető nyilatkozat
Irányítószám:	5300	Datum:	2018.01.19.
Postafiók:		Értékszám:	1893-2018
Cím:	Karcag -	Ügyintéző:	Törköly Tamás
Utca:	Móricz Zsigmond utca	Melléklet:	
Házszám:	53.		

Tisztelt Címzett!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.), mint beruházó a TOP 6.3.2. Zöld Város Kialakítása Nyíregyházán elnevezésű program keretében a Nyíregyháza Arany János utca átfogó zöldterületi rekonstrukcióját tervezi. Ehhez szükséges öntözővízrendszer vízellátását Társaságunk által üzemeltetett ivóvízrendszerrel tervezi megoldani. Az Arany János utcában a 6402/1 hrsz-ú ingatlanon, összesen 4 darab öntözővíz mérőhely kialakítását tervezik. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Onkormányzata megbízásából elkészített kivitelei tervét köszönettel vettük. A vízellátási ágazat részéről a tervvel kapcsolatos üzemeltetői nyilatkozatunkat az alábbiak szerint adjuk meg:

Társaságunkhoz eljuttatott terv szerint Nyíregyháza Arany János utcában (6402/1 hrsz.) megvalósítani tervezett, négy darab öntözővíz mérőhely vízellátása az utcában található D300, D100 átmérőjű ac anyagú és D160 átmérőjű kpe anyagú gerincvezetésekről megoldható. A tervezett bekötővezetékek D32 átmérőjű KPE anyagúak. A bekötővezetékeken a vízmérőknek 1-1 darab előre gyártott, vízzáróan kialakított, beton aknát terveztek. Az új, 10 bar nyomásfokozatú bekötővezetékek tervezett vízszintes nyomvonalvezetését és az új vízóra aknák kialakítási módját nem kifogásoljuk.

A beépítésre kerülő szerelvények, és öntvény idomok anyagminősége minimum GGG 40 jelölésű legyen.

Az ivóvíz bekötővezetéket PN 10 bar nyomásfokozatú PE SDR 17 anyagminőségű csőből kérjük, terv szerint kivitelezni.

A vízmérőaknában a szerelvényeket az MSZ 22115:2002 szabvány előírásai szerint kérjük elhelyezni, beépíteni. Mivel a vízóraaknák közterületen lesznek, ezért azok fedlapjait, terhelhető és zárható kivitelben kell elkészíteni. A vízmérőaknák fedlapját hőszigeteléssel kérjük ellátni. A vízóraaknában elhelyezett vízmérőknek „C” osztályúnak kell lenni.

A kivitelezés során az MSZ 7487-2:1980 szabvány védőtávolságokra vonatkozó előírásait kérjük betartani.

A vízgerinc vezeték nyomvonalát közmű kutatóárokokkal fel kell tární. Kérjük figyelembe venni, hogy a vízvezetékek felett minimálisan 1,2 m földtakarást kell biztosítani.

Az ivóvíz bekötővezeték kivitelezését a forgalomszabályozás, útbontás-helyreállítás, földmunka, dúcolás kivételével, valamint a bekötővezeték előre kötését csak Társaságunk szakemberei végezhetik.

A fentiek figyelembe vételével a Nyíregyháza Arany János utcában a 6402/1 hrsz-ú ingatlanon, összesen 4 darab öntözővíz mérőhely vízellátásának engedélyezéséhez, valamint a terv szerinti kivitelezéshez hozzájárulunk.

SULYOK BÉLA
vízellátási műszaki vezető

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza

ROTTÉR GÁBOR
nyíregyházi vízellátási üzemvezető