

## TERVEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

**Terv megnevezése:** Nyíregyháza, Arany J. utca zöldfelületi rekonstrukciója

**Tervszám:** A-Z-3

Jelen vannak: kérelmező részéről: Varvikplan Mérnöki Iroda Kft. Varga Viktor  
egyeztető részéről: Nyírtávhő Kft. Kiss Zoltán

A kérelmező által bemutatott helyszínrajzot (tervet) a szakági helyszínrajzainak alapján egyeztettük.

A kezelésünkben lévő **primer és szekunder távfűtési hálózat** a terven nincs feltüntetve, a tervezési munka a távfűtési hálózatot és jelátviteli kábeleket érinti.

A távfűtési hálózat nyomvonalát digitális formátumban átadtuk a kérelmező részére.

Az egyeztető a bemutatott tervek átvizsgálását követően észrevételeit az alábbiakban teszi meg:

**A távfűtési vezeték nyomvonalán, illetve annak védőtávolságain belül (1,0m) faültetés nem végezhető.**

A távfűtési vezeték közvetlen közelében csak kézi földmunka végezhető szakfelügyelet jelenlétében. **A szakfelügyeletet a Nyírtávhő Kft. Műszaki osztályától kell megrendelni a kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 48 órával.** Műszaki osztály elérhetősége: 4400 Nyíregyháza, Népkert u. 12., telefon: (+36/42) 314-433.

Nyíregyháza, 2017. november 28.

NYÍRTÁVHŐ Kft.  
Nyíregyháza,  
Népkert u. 12.

.....  
egyeztető