

Címzett:	Gépész Mérnöki KFT.	Tárgy:	Üzemeltetői nyilatkozat
Irányítószám:	5300	Datum:	2018.01.10.
Cím:	Karcag -	Iktatószám:	935-2018
Uta:	Móricz Zsigmond utca	Ügyintéző:	Törköly Tamás
Házszám:	53.	Melléklet:	

Tisztelt Címzett!

A Nyíregyháza Bujtos Városliget területén található 2766/2 hrsz-ú ingatlanon megvalósítani tervezett nyilvános mosdó vízellátásának és szennyvízelvezetésének Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) megbízásából elkészített kivitelei tervét köszönettel vettük. A vízellátási ágazat részéről a tervvel kapcsolatos üzemeltetői nyilatkozatunkat az alábbiak szerint adjuk meg:

Társaságunkhoz eljuttatott tervek szerint Nyíregyháza 2766/2 hrsz-ú területrészen megvalósítani tervezett nyilvános mosdó vízellátása a Belső körúton található DN110 átmérőjű PVC anyagú gerincvezetékéről megoldható. A tervezett bekötővezeték D32 átmérőjű KPE anyagú. A bekötővezetéken az ivóvízmérőnek és az öntözési mellékmérőnek 1-1 darab előre gyártott, vízzáróan kialakított, beton aknát terveztek. Az új, 10 bar nyomásfokozatú bekötővezeték tervezett vízszintes nyomvonalvezetését és az új vízóra aknák kialakítási módját nem kifogásoljuk.

A beépítésre kerülő szerelvények, és öntvény idomok anyagminősége minimum GGG 40 jelölésű legyen.

Az ivóvíz bekötővezetékét PN 10 bar nyomásfokozatú PE SDR 17 anyagminőségű csőből kérjük, terv szerint kivitelezni.

A vízmérőaknában a szerelvényeket az MSZ 22115:2002 szabvány előírásai szerint kérjük elhelyezni, beépíteni. Mivel a vízóraaknák közterületen lesznek, ezért azok fedlapjait, terhelhető és zárható kivitelben kell elkészíteni. A vízmérőaknák fedlapját hőszigeteléssel kérjük ellátni. A vízóraaknában elhelyezett vízmérőknek „C” osztályúnak kell lenni.

A kivitelezés során az MSZ 7487-2:1980 szabvány védőtávolságokra vonatkozó előírásait kérjük betartani.

A vízgerinc vezeték nyomvonalát közmű kutatóárokokkal fel kell tární. Kérjük figyelembe venni, hogy a vízvezetékek felett minimálisan 1,2 m földtakarást kell biztosítani.

Az ivóvíz bekötővezeték kivitelezését a forgalomszabályozás, útbontás-helyreállítás, földmunka, dúcolás kivételével, valamint a bekötővezeték előre kötését csak Társaságunk szakemberei végezhetik.

A fentiek figyelembe vételével a Nyíregyháza Bujtos Városliget területén található 2766/2 hrsz-ú ingatlanon megvalósítani tervezett nyilvános mosdó vízellátásának és szennyvízelvezetésének engedélyezéséhez, valamint a terv szerinti kivitelezéshez hozzájárulunk.


SULYOK BÉLA Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
vízellátási műszaki vezető


ERDEI GÁBOR Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
vízellátási műszaki irodavezető

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza