



GIGANET INTERNET SZOLGÁLTATÓ KFT.
4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1-3.

Tel./fax: 42/412-800
E-mail: info@giganet.hu
Web: www.giganet.hu

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: TOP 6.3.2-15NY1-2016-00001 azonosítószámú "Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén" című projekt Nyíregyháza, Pazonyi tér rehabilitációja Kivitelezési terv

Tervszám: K-P-01, K-P-02

Tervező: Dr. Márkus Gábor MG Építész Kft. képviselője (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a.)

Nyíregyházán, a Pazonyi tér rehabilitációja során a tervezett park építése érinti a meglévő Giganet Internet Szolgáltató Kft. tulajdonában és üzemeltetésében lévő távközlési alépítmény hálózatot.

Az alépítményben 2db LPE40-es és 1 db LPE32-es védőcső található, jellemzően 0,6m mélyen, az út- és burkolatkeresztezésekben általában 1m mélységben 110-es KPE védőcsőben. Az érintett hálózat pontos nyomvonalrajzát digitális formátumban átadtuk a tervező részére, nyomvonalainkat ez alapján kérjük feltüntetni a kiviteli terveken.

A meglévő alépítmény több helyen a tervezett burkolt sétány alatt található. Mivel ezen burkolatok kialakítása során a talaj kb. 40cm mélységig eltávolításra kerül az alépítmény csövei fölött, így a minimális takarás veszélyezteti az alépítmény állagát. Mindezek miatt a hálózatunk védőcsöveit a megfelelő munkálatokkal védelembe kell helyezni (védőcsövek lesüllyesztése, hasított védőcső ráhelyezés, betonvédelem, stb.) amelyről külön kiviteli tervet szükséges készíteni. A kiviteli terv alapján a kivitelezést csak olyan kivitelező végezheti, mely jártas föld alatti hírközlési hálózatok építésében, illetve a kivitelezőt a Giganet Internet Szolgáltató Kft is elfogadja. A védelembe helyezéssel kapcsolatos kiviteli tervek elkészítésének és kivitelezési munkálatok költségei is a rehabilitációs projekt beruházóját/kivitelezőjét terhelik.

Nyíregyháza, 2017. november 20.

Rinzer László


Giganet Szolgáltató Kft.
4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1-3.
Adószám: 12885316-2-15

.....
GIGANET Internet Szolgáltató Kft.