



MEGLÉVŐ  
D32PE80/G SDR11  
kiszármagú  
gázcsatlakozás  
elzáróval

meglévő 1" mágnesszelep  
230V  
szellőzéssel reteszelve!

meglévő elszívó  
ventilátor  
900 m<sup>3</sup>/h, 200 Pa

meglévő 500x500 esővédő Fix  
Zsalu  
rovarrárával 900 m<sup>3</sup>/h

tervezett  
GZS-14 gáz főzőszámoly  
csere  
14 kW/db, 1,5 m<sup>3</sup>/h  
A1 típus

tervezett  
1 db KGO-217  
gáz főzőszámla  
csere  
9 kW/db, 1,0 m<sup>3</sup>/h  
A1 típus

Konyha lévegőellátás A1 típusú

gőzkészülékekhez

1 db gázfőzőszámla Qh = 13,2 kW

1 db gázfőzőszámoly Qh = 14 kW

összesen: Qh = 27,2 kW

– égési levegőszükséglet ( fajlagos):

Lo = 12 m<sup>3</sup> levegő/h, kW

– összes égési levegőszükséglet:

Vé = Lo x e x Q = 12 x 27,2 = 326,4 m<sup>3</sup>/h,

A meglévő gépi szellőzés:

1 db NA315 elszívóventilátor Vel= 900 m<sup>3</sup>/h

1 db légbefúvató esővédő fix légrács 500x500 mm Vbe= 900 m<sup>3</sup>/h

A szellőztetővel 900 m<sup>3</sup>/h > 326,4 m<sup>3</sup>/h megfelelő

Jelmagyarázat:

— mért fogyasztói gázvezeték

— méretlen kiszármagú gázvezeték

— Gk — középnyomású gázvezeték

— frisslevegő befűtés

— elhasználtlevegő elszívás

⇒ Friss levegő télen +22 C° (befűtés)

⇒ Friss levegő nyáron +22 C° (befűtés)

⇒ Elhasznált levegő (elszívás)

**TOP-6.2.1-16** azonosító számú "Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése" című pályázathoz benyújtott "Bölcsőfejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" megnevezésű pályázat keretében a Nyíregyháza, Stadion út 8/A alatt lévő "9.SZ. MICHALGKÓ" meglévő épületének felújításához és korszerűsítéséhez

**KIVITELI TERV  
ÉPÜLETGÉPÉSZET**

**BELSŐ GÁZELLÁTÁS FÜGGŐLEGES CSÓTERV**

**HELYSZÍN:**

**NYÍREGYHÁZA, STADION UT 8/A.**

**MEGRENDELŐ:**

**MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**4400 NYÍREGYHÁZA KOSSUTH TÉR 1.**

**FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:**

**BALÁZS TÍBOR É-1-15-0003**

**B5 ÉPÍTÉSZSTÚDIÓ KFT,**

**4400 NYÍREGYHÁZA, LUTHER TÉR 10.**

**FELELŐS ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:**

**HOLIK FERENC**

**G-T-15-0144**

**ÉLTECHNO KFT**

**4400 NYÍREGYHÁZA, KÜRT UTCA 6.**

**2018. FEBRUÁR 15.**

**Gg-02**