

MOHA-BILK BT.
4400. NYÍREGYHÁZA, ÁRPÁD U. 49. 2/9.
TEL/FAX.: 42/402-428, MOBIL: 20/421-18-62



MŰSZAKI LEÍRÁS

Kerékpáros létesítmény tervezése Nyíregyháza, Debreceni út (Kígyó utcától) - Tünde utca - Kállói út - Kert u. és Kállói út - Csárda utca közötti szakaszon - E.ON tulajdonú kábelszekrények kiváltása

<u>Megrendelő:</u>	CREATE VALUE KFT. 1139. Budapest XIII. Jász utca 66/B. III. emelet
<u>Beruházó:</u>	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
<u>Üzemeltető:</u>	E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 4024. Debrecen, Kossuth u. 41.
<u>Tervező:</u>	MOHA-BILK Bt. 4400 Nyíregyháza, Árpád u. 49. 2/9.
<u>Létesítmény célja:</u>	Erőátviteli és Közvilágítási elosztószekrények áthelyezése
<u>Áram neve:</u>	3 fázisú, 50 Hz periódusú váltakozó áram
<u>Üzemi feszültség:</u>	0,4kV
<u>Érintésvédelem:</u>	TN-C rendszer (0,4 kV)
<u>Nyomvonalrajzok száma:</u>	141-(1-2)/2017 Bontási rajz 141-(3-4)/2017 Létesítési rajz


Előzmények:
Nyíregyháza, Debreceni út (Kígyó utcától) - Tünde utca - Kállói út - Kert u. és Kállói út - Csárda utca közötti szakaszon kerékpárút létesül. A Szent István utcán 1-1 db Erőátviteli illetve közvilágítási elosztószekrényt kell áthelyezni, a Tünde utcán 1 db erőátviteli szekrényt kell áthelyezni, mert érinti az új kerékpárút nyomvonala a szekrényeket.

Részletes leírás:

Szent István u. 53. szám előtt 1 db közvilágítási és 1 db erőátviteli szekrény áthelyezése:

Bontás:

A 141-1/2017. számú rajz szerinti helyeken található K095 számú közvilágítási és E109 számú erőátviteli szekrényt véglegesen el kell bontani az új kerékpárút érintettsége miatt.



MOHA-BILK BT.
4400. NYÍREGYHÁZA, ÁRPÁD U. 49. 2/9.
TEL/FAX.: 42/402-428, MOBIL: 20/421-18-62



Létesítés:

A 141-3/2017 számú nyomvonalrajz szerinti helyekre létesíteni kell 1 db 6 áramkörös közvilágítási elosztószekrényt, illetve egy darab 6 áramkörös erőátviteli elosztószekrényt. Az újonnan létesített szekrényekbe azonos keresztmetszetű földkábelekkel kell megtoldani a meglévőeket.

Tünde u. 22/A. szám előtt 1 db erőátviteli szekrény áthelyezése:

Bontás:

A 141-2/2017. számú rajz szerinti helyen található Tünde u. 22/A. szám előtti E168 számú erőátviteli elosztó szekrényt véglegesen el kell bontani.

Létesítés:

A 141-4/2017. számú nyomvonalrajz szerinti helyre létesíteni kell egy darab 4 áramkörös erőátviteli elosztószekrényt. Az újonnan létesített szekrénybe azonos keresztmetszetű földkábelekkel kell megtoldani a meglévőeket.

Jelen terv a mellékelt tervezői nyilatkozatban felsorolt vonatkozó szabványok, munkavédelmi előírások figyelembevételével készült, melyeket a kivitelezés során is be kell tartani.

Nyíregyháza, 2017. október 30.

.....
Török Krisztián
villamos tervező mérnök
15-0710, EN-korlátozott -Energetikai
(létesítményi és technológiai)