



NYÍRVV  
NONPROFIT KFT.

NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ  
ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT.

4400 NYÍREGYHÁZA, TŰZÉR U. 2-4.  
LEVÉLEZÉSI CÍM: NYÍREGYHÁZA, P.L.: 14  
TELEFON: +36 42 548 460; FAX: +36 42 548 461  
E-MAIL: VARSUZEMELTETES@NYIRVV.HU

**Create Value Kft.**

Budapest  
Jász u. 66. III. em.  
1135

Ikt. szám: **9-76/2017**

Tárgy: **KEZELŐI NYILATKOZAT**  
Nyíregyháza, Debreceni út (Kígyó  
utcától) – Tünde u.; Kállói út - Kert u.;  
Kállói út – Csárda u. közötti szakasz  
kerékpárút építés - engedélyes terv

Előadó: Peikert Krisztián

Tervszám: P-1142

Rajzszám: U-01 – U-07

Kérelmező a közmű üzemeltető képviselőjének a mai napon bemutatta tárgyi építés helyszínrajzát, amit jelenléteben és közreműködésével leegyeztettünk. A kezelésünkben lévő csapadékvíz hálózatot, amennyiben a feltüntetett nyomvonalon halad, a tervezett létesítmény **ÉRINTI, NEM ÉRINTI.**

**Az Iroda képviselőjének tájékoztatása a tárgyi létesítmény tervezésével kapcsolatos tudnivalókról:**

A NYÍRVV Nonprofit Kft.-hez benyújtott, tárgyban nevezett tervezett létesítménnyel kapcsolatosan az alábbiakat nyilatkozunk.

*A bemutatott helyszínrajzon szereplő tárgyban nevezett tervezett kerékpárúttal kapcsolatosan műszaki kifogásunk nincs. A tervezett burkolat csapadékvíz elvezetését meglévő zárt csapadékvíz rendszer hiányában a területen meglévő zöld felületek, szikkasztó árkok felhasználásával, zárt csapadékvíz rendszer meglétekor annak felhasználásával kell megoldani. Indokolt esetben új szikkasztóárkok vagy zárt csapadékvíz csatorna építése szükséges.*

*A meglévő szikkasztó árkok profilozásáról, mederkorrekciójáról még építés alatt gondoskodni kell. Az érintett egyéb közművek aknafedlapjait, szerelvényeit szintbe kell emelni. Egyéb közművekkel kapcsolatosan a szabványban előírt védőtávolságok betartandók.*

**Az építési engedély kiadásához hozzájárulunk.**

**Nyilatkozatunkat a 18/2006. (VI.1.) KGY. 10.§. (4) rendeletben foglaltak szerint adtuk ki.**


Felhívjuk a tervező figyelmét a kiviteli terv készítése során az ide vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek valamint rendeletek betartására.

A szakfelügyelet biztosítását, a kivitelezés megkezdésének idejét, a **NYÍRVV Nonprofit Kft. Közterület-kezelési és Közlekedési Irodájánál** kérjük írásban bejelenteni. Amennyiben burkolatbontás válik szükségessé a terv kivitelezésekor, a kivitelezőnek burkolatbontási engedélyt kell kérnie az út kezelőjétől.

Szakfelügyelet hiányában, a csapadékvíz hálózatban okozott kárért a kivitelező a felelős.

Nyíregyháza, 2017. július 5.

NYÍRVV Nonprofit Kft.  
4400 Nyíregyháza, Tűzér u. 2-4.

7  
  
**Ignézi Csabáné**  
ügyvezető

WWW.NYIRVV.HU



NYÍREGYHÁZA

