



TIGÁZ-DSO

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó
Korlátolt Felelősségű Társaság
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.
www.tigazdso.hu
4030 Debrecen, Híd u. 1.sz.
Telefon: +36 70 6984041 Fax: +36 52 517-152
Ügyintéző: Katona Sándor
Levélazonosító: lenti vonalkód alsó sor

CREATE VALUE Kft.

1135 Budapest
Jász u. 66. III.em.

Tárgy: Közműnyilatkozat Nyíregyháza, Debreceni út (Kígyó utcától) - Tünde utca-Kállói út - Kert u. és Kállói út és Csárda utca közötti szakaszon „kerékpáros létesítmény” gyalog és kerékpárút útépítési engedélyezési eljárásához

T. Cím kérelmére Társaságunk a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtását szabályozó 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B §-a alapján, valamint a 80/2005. (X.11.) GKM rendelet alapján, továbbá az MSZ 7048/1-1983, az MSZ 7048/3-83, és az MSZ 7487/2-80 szabvány figyelembevételével, a felülvizsgálatra benyújtott **P-1142** tervszámú terve kapcsán **az alábbi közmű üzemeltetői nyilatkozatot adja tárgyi gyalog és kerékpárút engedélyezési eljárásához.** Szakági nyilvántartásunk szerint a tervezési területen Társaságunk tulajdonában lévő gázelosztó hálózat üzemel. A megküldött tervdokumentációban a gázelosztó vezeték nyomvonala feltüntetésre került, a tervlapokon szereplő nyomvonal a nyilvántartásunkkal megegyezik.

A tervezett gyalog és kerékpárút burkolat építési munkái érintik a helyszínrajzokon feltüntetett Társaságunk tulajdonában és üzemeltetésében lévő Nyíregyháza, Debreceni u. Tünde u. Szent I. és Kállói utcákban üzemelő gázelosztó rendszerek nyomvonalát.

A tárgyi gyalog és kerékpárút tervezett nyomvonala ellen Társaságunk részéről kifogást nem emelünk.

A munkavégzés indításához szükséges kiviteli tervekét kérjük Társaságunknak további egyeztetés céljából megküldeni!

A kiviteli tervek készítésekor az alábbiakra kérünk tekintettel lenni:

A gázelosztó rendszer megközelítése, keresztezése esetén be kell tartani MSZ 7487/2-80 szabvány valamint a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet vonatkozó előírásait. A tervezéssel érintett középnomású gázelosztó vezeték védőtávolsága a vezeték tengelyétől számított 4-4 méter amelyet biztonsági övezetként kell figyelembe venni. A gázvezeték biztonsági övezetén belül a 203/1988 Korm. rendelet előírásai szerinti tilalmakat és korlátozásokat figyelembe kell venni, azokat be kell tartani.

Jelen nyilatkozat – amely kivitelezésre nem jogosít - a kiadástól számított 6 hónapig érvényes.

Társaságunk jelen nyilatkozatért díjat számít fel, a számlát az Önök postai címére küldjük meg. Debrecen, 2017. július 4.



Hydrométeriai szám:
HU-MSZ-523/0095/09-119(04)



Hydrométeriai szám:
HU-MSZ-48/01(1)-4-160(1)



Hydrométeriai szám:
HU-MSZ-NEB04/01(1)-4-140(1)

401060100/008623-002/2017



212969930

TIGÁZ-DSO
Földgázelosztó Kft.
Tervezési és Üzemeltetési Egysége Debrecen
Híd u. 1.
TIGÁZ-DSO Kft.
Területi üzemeltetési egység Debrecen
Műszaki csoport
vezető
Kéki Sándor

TIGÁZ-DSO Kft.
Cg. 09-09-013493
Cégbíróság: Debreceni Törvényszék