



NYÍRSÉG VÍZ

Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉG VÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
4401 Nyíregyháza, Tó u. 5. ■ Pf.: 290. ■ Tel.: (42) 523-600, Fax: (42) 523-610 ■ www.nyirsegviz.hu ■ nyirsegviz@mail.nyirsegviz.hu

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|
| Címzett: | Gépész Mérnöki KFT. | Tárgy: | Üzemeltetői nyilatkozat |
| Levelezési cím: | 5300 | Dátum: | 2018. 02. 06. |
| Postafiók: | | Elutasított: | 3675-2018 |
| Cím: | Karcag - | Határozat: | |
| Utca: | Móricz Zsigmond utca | Összeírás: | Törköly Tamás |
| Házszám: | 53. | Melléklet: | |

Tisztelt Címzett!

A Nyíregyháza Bujtos Városiiget területén található 2525/45 hrsz-ú ingatlanon megalósítami tervezett nyilvános mosdó vízellátásának és szennyvízelvezetésének Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) megbízásából elkészített kivitelei tervét köszönettel vetjük. A vízellátási ágazat részéről a tervvel kapcsolatos tüzemeltetői nyilatkozatunkat az alábbiak szerint adjuk meg:

Társaságunkhoz eljuttatott tervek szerint Nyíregyháza 2525/45 hrsz-ú területén megalósítami tervezett nyilvános mosdó vízellátása a Család utcán található DN110 átmérőjű KPE anyagú gerincvezetékéről megoldható. A tervezett bekötővezeték D32 átmérőjű KPE anyagú. A bekötővezeték az ivóvízmérőnek és az öntözési mellékmérőnek 1-1 darab előre gyártott, vízzáróan kialakított, beton aknát terveztek. Az új, 10 bar nyomásfokozatú bekötővezeték tervezett vízszintes nyomvonalvezetését és az új vízóra aknák kialakítási módját nem kifogásoljuk.

A beépítésre kerülő szerelvények, és öntvény idomok anyagminősége minimum GG-G 40 jelölésű legyen.

Az ivóvíz bekötővezetékét PN 10 bar nyomásfokozatú PE SDR 17 anyagminőségű csőből kérjük, terv szerint kivitelezni.

A vízmérőaknában a szerelvényeket az MSZ 22115:2002 szabvány előírásai szerint kérjük elhelyezni, beépíteni. Mivel a vízóraaknák közterületen lesznek, ezért azok fedlapjait, terhelhető és zátható kivitelben kell elkészíteni. A vízmérőaknák fedlapját hőszigeteléssel kérjük ellátni. A vízóraaknában elhelyezett vízmérőknek „C” osztályúnak kell lenni.

A kivitelezés során az MSZ 7487-2:1980 szabvány védőátváltásokra vonatkozó előírásait kérjük betartani.

A vízgerinc vezeték nyomvonalát közmű kutatóárokkaal fel kell tánni. Kérjük figyelembe venni, hogy a vízvezeték felett minimálisan 1,2 m földakarast kell biztosítani.

Az ivóvíz bekötővezeték kivitelezését a forgalomszabályozás, útbontás-helyreállítás, földmunka, dúcolás kivételével, valamint a bekötővezeték előre kötését csak Társaságunk szakemberei végezhetik.

A fentiek figyelembe vételével a Nyíregyháza Bujtos Városiiget területén található 2525/45 hrsz-ú ingatlanon megalósítami tervezett nyilvános mosdó vízellátásának és szennyvízelvezetésének engedélyezéséhez, valamint a terv szerinti kivitelezéshez hozzájárulunk.

NYÍRSÉG VÍZ

Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű

SZILVOK BÉLA Zárkörűen Másködi Részvénytársasági **ELNÖK** **ÁBÁR**

Vízellátási műszaki vezető

Nyíregyháza Vízellátási műszaki irányvezető

