

Címzett:	Gépész Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft	Tárgy:	Üzemeltetői hozzájárulás
Irányítószám:	5300 Postafiók:	Dátum:	2017.10.24
Cím:	Karcag -	Iktatószám:	30326-2017
Utca:	Móricz Zsigmond utca	Ügyintéző:	Nagy Zoltán
Házaszám:	53	Melléklet:	

Tisztelt Cím!

A Nyíregyháza Bujtos Városliget 2766/2 hrsz. alatti ingatlan nyilvános mosdó szennyvízbekötésének kiviteli tervét köszönettel vettük, üzemeltetői hozzájárulásunkat az alábbiakban adjuk meg:

A bekötővezeték befogadója a helyszínrajzon feltüntetett szennyvíz tisztítóakna, melynek nyilvántartásunk szerinti szintadatai:

105,83 m.B.f., mely adatot a helyszínen ellenőrizni kell.

102,79

A tervezett bekötővezeték min. NA 150 átmérőjű, legalább SN 8 kN/m² gyűrűmerektségű, tömör, homogén falszerkezetű KGPVC cső kell, hogy legyen.

A bekötővezeték közterületi szakaszára iránytörésnél, D 400 KGAL tisztítóidomot kérünk beépíteni.(4. jelű) A befogadóra történő rákötésnél a kivitelezés megkezdése előtt szakfelügyelet megrendelése szükséges Központi Ügyfélszolgálatunknál (Cím: Nyíregyháza, Vay Á. krt. 4-6 sz. 3. em. Tel:42/523-623).

Aknafal áttörésnél KGFP aknabekötő idomot kérünk beépíteni.

Az építmény csatornahálózatát úgy kell kialakítani, hogy az építménybe szennyvíz visszaáramlás ne keletkezessen. **(OTÉK. 77. §. 1 bek.)**

Üzemeltetésre csak a bekötővezeték közterületi szakaszát vesszük át

Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét.

NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége
Víz és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nyíregyháza



TÓTH GYÖRGY

nyíregyházi szennyvízüzem üzemvezető



SIPÓS TAMÁS

szennyvíz műszaki iroda vezető