

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

„Pazonyi tér és Arany J. u. rekonstrukciója”
tárgyú közbeszerzési eljárás

Tisztelt Gazdasági szereplők!

A fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi kérdések érkeztek, melyre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja

Sor-szám	Kérdés	Válasz
1.	„Pazonyi tér esetében a kivitelezés során kell-e biztosítani a látogathatóságát?”	Az organizációs helyszínrajz elkészítése nem része az ajánlatnak, azt kizárólag a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában kell bemutatnia. A terület látogathatóságát az ajánlatkérő csak olyan mértékben fogja kérni, amely nem befolyásolja kedvezőtlenül a kivitelezési költséget.
2.	„Amennyiben igen, kérjük meghatározni a pontos mértékét, különösképpen a biztonságra tekintettel.”	A munkafolyamatok ütemezésének megfelelően az elkerített munkaterület ne haladja meg a szükséges mértéket, pontos mértéket Ajánlatkérő nem határoz meg.
3.	„A bontás során kikerülő anyagok közül Beruházó igényt tart-e bármire?”	Az elbontott közterületi berendezési tárgyakra, az üzemeltető (NyírVY Nonprofit Kft.) igényt tart.
4.	„Amennyiben igen, azt hová kéri szállítani?”	Az üzemeltető 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. szám alatti telephelyére kérjük beszállítani.
5.	„Építési munkák során Beruházó tud-e energiát és vizet biztosítani?”	Nem.
6.	„Ajánlatkérő a kivitelezés során kíván-e meghatározni beszállítási útvonalat? Van-e építési forgalommal nem terhelhető szakasz?”	A Pazonyi tér körút felé eső felújított járdaszakasza építési forgalommal nem terhelhető.
7.	„Az öntözéshez szükséges vízcsatlakozáshoz szükséges hozzájárulás meghatározza a beépítendő anyagokat és az elhelyezést. Arra vonatkozóan, hogy a rendszerhez szükséges nyomás rendelkezésre áll-e, nem látunk üzemeltetői nyilatkozatot. Kérjük, erre vonatkozó nyilatkozat pótlását.”	Az öntözőrendszert a tervdokumentáció alapján kéri az ajánlatkérő elkészíteni. A rendszerben a bekötővezeték csatlakozási pontján a rendelkezésre álló víznyomás a napi fogyasztási időszornak megfelelően kb. 3,2-3,8 bár között változik.
8.	„A vízbekötést előírás szerint a Nyírségvíz végezheti. Kérjük megfontolni, hogy az esélyegyenlőségre tekintettel, minden pályázó részére a költséget egységesen adják ki olyan módon, hogy azt a kivitelezést kizárólagosan végzővel egyeztetik.”	Csak az élő vezetékre kötés a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. feladata. Az ahhoz szükséges költségek megállapításához kérjük a közműszolgáltatóhoz – elérhetőségek: http://www.nyirsegviz.hu/elerhetosegek - szíveskedjenek fordulni.

Sor-szám	Kérdés	Válasz
9.	„Kell-e számolni közműfejlesztési díjjal, vagy bármilyen eljárási költséggel?”	Mivel önkormányzati fejlesztés, közműfejlesztési hozzájárulás víz, szennyvíz esetében nincs, azonban egyéb költségek felmerülhetnek (pld. szakfelügyelet).
10.	„Az építés során várható-e talajvíz az építéssel érintett mélységben?”	Igen.
11.	„ A megmaradó fák kalodázásával kapcsolatosan van-e külön előírása Ajánlatkérőnek?”	Min. 150x150 cm-es zöldfelület biztosítása a fa körül.

Nyíregyháza, 2018. augusztus 8.

Tisztelettel:



Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő képviseletében
dr. Kovács Előd felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Lajstromszám: 00645
1065 Bp., Andrássy út 6. II.em/4.
kovacs.elod@mail.tvnet.hu